


A (mm)	B (mm)	C (mm)	Leergewicht (kg)	Betriebsgewicht (kg)	Maximalgew. (kg)	Änderungsindex: 3		
						Name	Untersch.	Datum
EWK-I 441/09	3004	1110	2290	1656	2739	3772	Y. Breña	20/11/15
-	-	-	-	-	-	-	F. del Olmo	20/11/15
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bemerkungen:		Änderungsindex: 3		EWK Torres de Refrigeración S.A	
12	Wasserausritt DN100 PN10	PWT		Paseo de la Castellana 163 nº 10 Fac. Tomalguna 83, Fuente al Sez del Jarama Madrid, Spain 	
11	Warme Seite: Wassereinritt DN100 PN10	PWT			
10	Y-Filter DN100 PN16	Vorderselle			
9	Plattenwärmetauscher	Vorderselle			
8	Serviceöffnung für Tropfenabscheider	Links			
7	Wassereintrittverteiler DN100 PN16	Vorderselle			
6	Mannloch aus Edelstahl	Rückseite			
5	Inspektionsöffnung	Vorderselle			
4	Schwimmerventil 1" G Außengewinde	Vorderselle			
3	Überlauf 2" G Innengewinde	Vorderselle			
2	Entleerung 2" G Innengewinde	Vorderselle			
1	Ansaugrohr DN150 PN16	Vorderselle			

3	Pw. Unterk., Gewicht	20/11/15	Y. Breña	Maßstab	EWK-I 441	Zeichnung Nr.: EWK - I 441 Status: Bestätigt Sprache: DE Bl.: 1/1
2	Zeichnung, Abm., Ring	17/06/15	Y. Breña	1:30		
1	Zeichnung und PWT Unterkonstruktion	15/01/15	Y. Breña			
Ind.	Änderungen	Datum	Name	DIN A3		

1 2 3 4

A B C D