



A (mm)		B (mm)		C (mm)		Leergewicht (kg)	Betriebsgewicht (kg)	Maximalgew. (kg)	Änderungsindex: 4	
EWK 144/06	2536	970	2018	2018	216	468	710	Name: Y. Breña, Unterschr.: 05/05/16		
EWK 144/09	2536	970	2018	2018	218	490	754	Erstellt: Y. Breña, Datum: 05/05/16		
EWK 144/12	2866	1300	2348	242	515	800	F. del Olmo, 05/05/16			

EWK Torres de Refrigeración S.A.
 Paseo de la Castellana 163 nº 10
 Facs: Tornaleguna 83, Fuente al Sez del Jarama
 Madrid, Spain



Ind.	Anderungen	Datum	Name	DIN A3	Maßstab	Status: Bestätigt
1	Tür	03/09/14	F. del Olmo		1:18	Sprache: DE
2	Wassertritt position	17/11/14	Y. Breña			Bil.: 1/1
3	Schalloch	18/06/15	Y. Breña			
4	Überlauf Höhe	05/05/16	Y. Breña			

Bemerkungen:	
8	Serviceöffnung für Tropfenabschleider
7	Wassertritt Flanschlussschluß DN100 PN10 DIN 2576
6	Mannloch aus Edelstahl
5	Inspektionsöffnung
4	Schwimmerventil 1/2" G Außengewinde
3	Überlauf 1 1/2" G Innengewinde
2	Entleerung 1 1/2" G Innengewinde
1	Wassertritt Flanschlussschluß DN100 PN10 DIN 2642

Produktionsabteilung - Technisches Büro	
Zeichnung Nr.: EWK-144	Status: Bestätigt
Sprache: DE	
Bl.: 1/1	

***EWK übernimmt keine Gewähr für unbenannte Abmessungen in den Zeichnungen