



***EWK übernimmt keine Gewähr für unbenannte Abmessungen in den Zeichnungen

Bemerkungen:				8	Links	
				8	Leiter + Rückenschutz	
				7	Schutzgeländer	
				6	Serviceöffnung aus PP	Links/Rechts
				5	Luftlassjalousie	
				4	Ventilator-Laufring	
				3	Rahmenstruktur mit Wandplatten aus Polyester	
				2	Eintritt Flanschanschluss DN 100 PN 10	Vorderselle
				1	Betonbecken	

A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Leergewicht (Kg)	Betriebsgewicht (Kg)	
EWB 1730/09	2830	3416	4516	4711	3500	4900
EWB 1730/12	3130	3716	4816	5011	3800	5500
EWB 1730/15	3430	4016	5116	5311	4100	6200

Änderungsindex: 1	
Name	Y. Breña
Unterschr.	
Datum	13/02/17
Erstellt	Y. Breña
Geprüft	F. del Olmo
Geprüft	
Datum	13/02/17

EWK Torres de Refrigeración S.A Paseo de la Castellana 163 nº 10 Facs: Tomataguna 83, Fuente al Sez del Jarama Madrid, Spain		EWK	
Pos. Tropfenabs. 1 Eintritt Öffnung Ind. Änderungen		Maßstab 1:50 EWB 1730 BHP Sprache: DE Status: Bestätigt Zeichnung Nr.: EWB 1730 BHP Bl.: 1/1	