



Observaciones:
 Relleno Instalado a 858mm del suelo (incluido soporte de la torre)

Motor (kW)	Vel. aire (m/s)	Peso en vacío (kg)	Peso en Servicio (kg)	Peso máximo (kg)	Índice revisión: 3
EWK-D 324/2	7.5	2.8	1144	2269	2712
EWK-D 324/3	11.0	3.0	1144	2269	2712
EWK-D 324/4	11.0	3.2	1144	2269	2712

Nombre	Firma	Fecha
Y. Breña		19/10/15
F. del Olmo		19/10/15



EWK Torres de Refrigeración S.A.
 Paseo de la Castellana 163 nº 10
 Facs: Tomataguna 83, Fuente al Sez del Jarama
 Madrid, Spain

Altura bandeja, Pos. puerta	Y. Breña	Revisado	F. del Olmo	Escala	EWK-D 324 + Cámara de admisión
19/10/15	Y. Breña	Y. Breña	Y. Breña	1:22	
28/09/15	Y. Breña	Y. Breña	Y. Breña	1:22	
01/04/15	Y. Breña	Y. Breña	Y. Breña	1:22	

Rev.	Cambios	Fecha	Nombre	DIN A3
1		01/04/15	Y. Breña	
2		28/09/15	Y. Breña	
3		19/10/15	Y. Breña	

***EWK no asegura la realidad de las medidas no acotadas en el plano

1 2 3 4

D C B A