



| Observaciones: | | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | Peso en vacío (kg) (NH3) | Peso en Servicio (kg) (NH3) | Peso máximo (kg) (NH3) | |
|----------------|--|--------|--------|--------|--------|--------------------------|-----------------------------|------------------------|---|
| | | 2660 | 1000 | 1388 | 500 | 1092 | 1601 | 1982 | 1 |
| | | 2660 | 1000 | 1588 | 700 | 1262* | 1774* | 2154* | 2 |
| | | 2915 | 1255 | 1788 | 900 | 1437 | 1954 | 2335 | 1 |

| Observaciones: | | Indice revision: 2 | | Nombre | | Firma | | Fecha | |
|----------------|--|--------------------|--|-------------|--|-------|--|----------|--|
| | | | | Y. Breña | | | | 12/02/16 | |
| | | | | F. del Olmo | | | | 12/02/16 | |

EWK

EWK Torres de Refrigeración S.A
 Paseo de la Castellana 163 nº 10
 Faei: Tomblaguera 83, Frente al Saz del Jarama
 Madrid, Spain

Departamento de Producción - Oficina Técnica

Referencia: EWK-E 225

Estado: Aprobado

Idioma: ES

Pág.: 1/1

| Rev. | Cambios | Fecha | Nombre | DIN A3 |
|------|--|----------|----------|-------------|
| 2 | Colector y peso | 12/02/16 | Y. Breña | Escala 1:25 |
| 1 | Puerta sep. gotas, dimensiones, posiciones | 23/04/15 | Y. Breña | |

***EWK no asegura la realidad de las medidas no acotadas en el plano