



Observaciones:

Rev.	Cambios	Fecha	Nombre	DIN A3
1		29/05/15	Y. Breña	
2	Peso y bancada	29/01/16	Y. Breña	

A (mm)	B (mm)	C (mm)	Peso en vacío (kg)	Peso en Servicio (kg)	Peso máximo (kg)
EWK-I 1260/09	4043	1090	2835	5051	10191
					12800

Índice revisión: 2	Nombre	Firma	Fecha
Dibujado	Y. Breña		29/01/16
Revisado	F. del Olmo		29/01/16

12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
Salida de agua DN150 PN10	Lado Caliente: Entrada de agua DN150 PN10	2x Filtro en "Y" DN150 PN16	2x Intercambiador	4x Puerta Separador gotas	Colector Entrada DN100 PN10	2x Puerta Registro INOX	4x Ventana de Inspección	Válvula de aporte 1" G Rosca Macho	Rebosadero 2" G Rosca Hembra	Vacado 2" G Rosca Hembra	Aspiración DN200 PN10
Intercambiador	Intercambiador	P. Frontal	P. Frontal	L. Izq. / Der.	P. Frontal	P. Trasera	P. Frontal	P. Frontal	P. Frontal	P. Frontal	P. Frontal

EWK Torres de Refrigeración S.A

Paseo de la Castellana 163 nº 10
 Facs: Tomataguna 83, Fuente al Szcz del Jarama
 Madrid, Spain

EWK

Departamento de Producción - Oficina Técnica

Referencia: EWK - I 1260

Estado: Aprobado

Idioma: ES

Pág: 1/1

